



(Типовая форма предписания  
об устранении выявленных нарушений  
обязательных требований)

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным  
ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Территориальное отделение надзорной деятельности и профилактической работы по  
Никифоровскому району Тамбовской области управления надзорной деятельности и  
профилактической работы Главного управления МЧС России по Тамбовской области

(наименование органа, осуществляющего федеральный государственный надзор)

Федеральный государственный пожарный надзор

(наименование федерального государственного надзора)

### ПРЕДПИСАНИЕ

об устранении выявленных нарушений обязательных требований

« 27 » октября 20 21 г. № 33

**Должностным лицом (должностными лицами):** начальником территориального отделения  
надзорной деятельности и профилактической работы по Никифоровскому району Тамбовской  
области управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления  
МЧС России по Тамбовской области майором внутренней службы Сушей И.Г.

(должность, фамилия, инициалы должностного лица, уполномоченного на проведение контрольного (надзорного)  
мероприятия)

**С участием специалиста, эксперта:**

нет

(должность, фамилия, инициалы, наименование и номер документа, удостоверяющего личность)

**На основании**

решения о проведения выездной плановой проверки от 19.10.2021г. № 33

(дата и номер решения о проведении контрольного (надзорного) мероприятия)

**По адресу/адресам:** Тамбовская область, Никифоровский район, п. Свобода, ул. Школьная, д. 1Б

(место проведения контрольного (надзорного) мероприятия)

**Проведено**

\_\_\_\_\_ плановое \_\_\_\_\_ контрольное (надзорное) мероприятие  
(плановое/внеплановое)

(наименование вида контрольного (надзорного) мероприятия)

**в отношении:**

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад  
«Теремок», ОГРН – 1026800635091, ИНН – 6811004896, отнесенный к значительной категории  
риска.

(фамилия, инициалы контролируемого лица или наименование контролируемого лица, ОГРН, ИНН, присвоенная  
категория риска)

**В ходе проведения** плановой выездной проверки

(наименование вида контрольного (надзорного) мероприятия)

**Выявлены следующие нарушения обязательных требований:**

№ п/п	Вид выявленного нарушения обязательных требований с указанием конкретного места выявленного нарушения	Структурные единицы нормативных правовых актов (их отдельных положений), содержащих обязательные требования, которые нарушены	Срок устранения выявленного нарушения	Отметка о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1.	На объекте защиты отсутствует проектная документация на систему противопожарной защиты (автоматическая пожарная сигнализация, система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре).	п. 54 «Правил противопожарного режима Российской Федерации», утвержденных постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 «Об утверждении правил противопожарного режима Российской Федерации». (Далее-ППР)	22.09.2022г.	
2.	Руководитель организации не прошел обучение по программе пожарно-технического минимума.	п. 3 ППР	22.09.2022г.	
3	Запоры (замки) на дверях эвакуационных выходов не обеспечивают возможность их свободного открывания изнутри без ключа	п.26 ППР	22.09.2022г	
4	размещены на путях эвакуации (в проходах, коридорах,) различные изделия, мебель и другие предметы, препятствующие безопасной эвакуации;	п. 27 пп.Б ППР	22.09.2022г	
5	Ковры, ковровые дорожки, укладываемые на путях эвакуации поверх покрытий полов и в эвакуационных проходах на объекте защиты, не закреплены надежно к полу;	п. 31 ППР	22.09.2022г	
6	отсутствует регламент технического обслуживания систем противопожарной защиты с учетом требований технической документации изготовителя технических средств;	п. 54 ППР	22.09.2022г	
7	передача сигнала автоматической пожарной сигнализации на пульт пожарной охраны осуществляется	п. 55 ППР	22.09.2022г	

в ручном режиме.			
------------------	--	--	--

Должностное(ые) лицо(а) органа, осуществляющего федеральный государственный надзор:



(подпись)

*Смирнов И.Б.*

(фамилия, инициалы)

Предписание для исполнения получил представитель контролируемого лица:

*Торбаг*

(подпись)

*Торбаг ИА*

(фамилия, инициалы)