



(Типовая форма предписания
об устранении выявленных нарушений
обязательных требований)

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным
ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Территориальное отделение надзорной деятельности и профилактической работы по
Никифоровскому району Тамбовской области управления надзорной деятельности и
профилактической работы Главного управления МЧС России по Тамбовской области

(наименование органа, осуществляющего федеральный государственный надзор)

Федеральный государственный пожарный надзор

(наименование федерального государственного надзора)

ПРЕДПИСАНИЕ

об устранении выявленных нарушений обязательных требований

« 28 » октября 20 21 г. № 34

Должностным лицом (должностными лицами): начальником территориального отделения
надзорной деятельности и профилактической работы по Никифоровскому району Тамбовской
области управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления
МЧС России по Тамбовской области майором внутренней службы Сушей И.Г.

(должность, фамилия, инициалы должностного лица, уполномоченного на проведение контрольного (надзорного)
мероприятия)

С участием специалиста, эксперта:

нет

(должность, фамилия, инициалы, наименование и номер документа, удостоверяющего личность)

На основании

решения о проведения выездной плановой проверки от 19.10.2021г. № 34

(дата и номер решения о проведении контрольного (надзорного) мероприятия)

По адресу/адресам: Тамбовская область, Никифоровский район, с. Сабуро-Покровское, ул. Набережная,
д. 33

(место проведения контрольного (надзорного) мероприятия)

Проведено

_____ плановое
(плановое/внеплановое)

_____ контрольное (надзорное) мероприятие

(наименование вида контрольного (надзорного) мероприятия)

в отношении:

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад
«Теремок», ОГРН – 1026800635091, ИНН – 6811004896, отнесенный к значительной категории
риска.

(фамилия, инициалы контролируемого лица или наименование контролируемого лица, ОГРН, ИНН, присвоенная
категория риска)

В ходе проведения плановой выездной проверки

(наименование вида контрольного (надзорного) мероприятия)

Выявлены следующие нарушения обязательных требований:

№ п/п	Вид выявленного нарушения обязательных требований с указанием конкретного места выявленного нарушения	Структурные единицы нормативных правовых актов (их отдельных положений), содержащих обязательные требования, которые нарушены	Срок устранения выявленного нарушения	Отметка о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1.	На объекте защиты отсутствует проектная документация на систему противопожарной защиты (автоматическая пожарная сигнализация, система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре).	п. 54 «Правил противопожарного режима Российской Федерации», утвержденных постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 «Об утверждении правил противопожарного режима Российской Федерации». (Далее-ППР)	22.09.2022г.	
2.	Руководитель организации не прошел обучение по программе пожарно-технического минимума.	п. 3 ППР	22.09.2022г.	
3	Запоры (замки) на дверях эвакуационных выходов не обеспечивают возможность их свободного открывания изнутри без ключа	п.26 ППР	22.09.2022г	
4	отсутствует регламент технического обслуживания систем противопожарной защиты с учетом требований технической документации изготовителя технических средств;	п. 54 ППР	22.09.2022г	
5	Руководитель организации не обеспечил проведение работ по заделке негорючими материалами, обеспечивающими требуемый предел огнестойкости и дымогазонепроницаемость, образовавшихся отверстий и зазоров в местах пересечения противопожарных преград различными инженерными и технологическими коммуникациями, в том числе электрическими проводами, кабелями, трубопроводами.	п. 15 ППР	22.09.2022г	

Должностное(ые) лицо(а) органа,
осуществляющего федеральный
государственный надзор:

(подпись)



Сущев И.Г.

(фамилия, инициалы)

Предписание для исполнения получил
представитель контролируемого лица:

(подпись)



Горбань Ч.А.

(фамилия, инициалы)